

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4⁻¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань:

Мобільний рятувальний центр швидкого реагування “Львів” Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, код ЄДРПОУ 14372923

Назва предмету закупівлі:

Колекторний блок для теплої підлоги в зборі на 5 контурів з насосно-змішувальним вузлом та циркуляційним насосом

Вид процедури:

Відкриті торги (з особливостями)

Ідентифікатор закупівлі:

ID UA-2026-07-10-003828-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Колекторний блок для теплої підлоги в зборі на 5 контурів з насосно-змішувальним вузлом та циркуляційним насосом
Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	44620000-0 Радіатори для центрального опалення
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	44421300-0 Сейфи, броньовані шафи та камери
Кількість поставки товару	1 комплект
Місце поставки товару	вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська область, Україна, 82100
Строк поставки товару	до 31 серпня 2026 року

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

№ п/п	Технічні характеристики	Показник
1.	Загальні вимоги до комплектації	
1.1.	Колекторні балки (подавальна та зворотна) на 5 виходів	1 комплект
1.2.	Кронштейни для кріплення колектора з віброізоляційними вставками	1 комплект
1.3.	Насосно-змішувальний вузол (ексцентрик/байпас, термостатичний клапан)	1 штука
1.4.	Термоголова з занурювальним датчиком (капіляром)	1 штука
1.5.	Циркуляційний насос	1 штука

1.6.	Комплект кінцевих елементів (автоматичний повітровідвідник та зливний кран)	1 комплект
2.	Детальні технічні характеристики компонентів	
2.1.	Колекторний блок (на 5 контурів)	
2.1.1.	Матеріал колектора	Латунь (марки CW617N або еквівалент) або високоякісна нержавіюча сталь, стійка до корозії та вимивання цинку
2.1.2.	Кількість виходів (контурів)	5 штук
2.1.3.	Діаметр підключення колектора (магістральний)	1" (внутрішня різьба).
2.1.4.	Діаметр підключення контурів опалення	3/4" під євроконус
2.1.5.	Комплектація подавальної балки	Вбудовані регулювальні витратоміри (ротаметри) зі шкалою від 0 до 5 л/хв для балансування петель
2.1.6.	Комплектація зворотної балки	Вбудовані терморегулюючі (термостатичні) клапани з можливістю ручного регулювання або встановлення електротермічних сервоприводів (різьба М30х1.5).
2.1.7.	Максимальний робочий тиск	Не менше 6 бар
2.1.8.	Максимальна робоча температура	Не менше +90 °C
2.2.	Насосно-змішувальний вузол	
2.2.1.	Призначення	Приготування теплоносія зниженої температури шляхом підмішування води зі зворотної лінії.
2.2.2.	Матеріал вузла	Латунь або нікельована латунь
2.2.3.	Діапазон регулювання температури термоголовки	Від +20 °C до +60 °C (або ширший).
2.2.4.	Тип термостата	З виносним занурювальним датчиком.
2.2.5.	Наявність байпасу	Обов'язкова (для захисту насоса при перекритті контурів).
2.2.6.	Вбудовані термометри	Не менше 2 шт. (для візуального контролю температури на подачі та звороті).
2.3.	Циркуляційний насос	
2.3.1.	Монтажна довжина	130 мм
2.3.2.	Різьбове з'єднання	1 1/2" (для гайок 1")
2.3.3.	Максимальний напір	Не менше 4 м - 6 м
2.3.4.	Кількість швидкостей / тип керування	Не менше 3 швидкостей (ступінчасте регулювання) або енергоефективний насос з частотним регулюванням (електронний).
2.3.5.	Клас ізоляції / захисту	Не нижче IP44.
2.3.6.	Напруга живлення	230 В / 50 Гц.

Період поставки:

До 31 серпня 2026 року

Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Видатки, передбачені загальним фондом кошторису на 2026 рік, по КЕКВ 2210, з урахуванням фактичної потреби в замовника у відповідних товарах.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 10 121,20 грн. з ПДВ (8 434,33 грн. без ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірні методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме:

1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто

інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо;

2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;

3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.

Вартість товару визначена згідно аналізу ринкових пропозицій, а саме: ФОП Скоріна К.В, ФОП Пилипів О.І., ФОП Мельник І.М.